

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.04479

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018223

Общество с ограниченной ответственностью "Зелест-Технология". Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода 9, пом.2, к.28. ОГРН: 1177746208716. Телефон: +74956467677. Факс: +74956467677. E-mail: info@zelest.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Зелест-Технология". Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода 9, пом.2, к.28. ОГРН: 1177746208716. Телефон: +74956467677. Факс: +74956467677. E-mail: info@zelest.ru. Адрес производства: 140060, Московская область, Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 1, стр. 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средства защитные для древесины "ЗЕЛЕСТ ОГНЕСТАНДАРТ О-1", "ЗЕЛЕСТ ОГНЕСТАНДАРТ О-1С", выпускаемые по ТУ 20.59.59-002-06903341-2017. Код ОКПД 2: 20.59.59. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). ГОСТ Р 53292-2009. 2 группа огнезащитной эффективности при расходе состава 600 г/кв.м, устойчив к старению.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 38Р/1ИТР-17 от 11.04.2017 г., ИЛ ООО «ЦОС», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20, дата внесения сведений в реестр 04.09.2015г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.ОС01.К01080 от 31.03.2017 г. по 31.03.2020 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.ОС01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.04.2017 по 10.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

О.О. Коваленко

инициалы, фамилия

С.А. Галайчук

инициалы, фамилия