

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»))**



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Зиянчу

В.Б. Зиятдинов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре « 14 » сентября 2015 г. под № 75430 догдс подпись регистратора

по заявлению ЗАО «ТАРКЕТТ», 446300, РФ, Самарская обл., п. Отрадный,
Промышленная зона, д.1

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, адрес)

регистрационный входящий №19246 от 28.11.2014г.

Мной, врачом по гигиене труда отдела коммунальной гигиены и гигиены труда
Мустафиной Н.Г.

(должность, Ф.И.О)

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции «Покрытие
напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ вспененный тип
«ТАIFUN» по ТУ 5771-028-54031669-2009 с изменением №1 - 2 (код ТН ВЭД ТС
3918 101 000)

по адресу: 446300, РФ, Самарская обл., п. Отрадный, Промышленная зона, д.1

по предъявленным документам:

1.Технические условия ТУ 5771-028-54031669-2009 с изменением №1-2
«Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ
вспененный».

2.Выписка из технологического регламента производства покрытия напольного
поливинилхлоридного - линолеума ПВХ.

3.Паспорт качества ЗАО «ТАРКЕТТ» на покрытие напольное
поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ вспененный тип «ТАIFUN»
от 14.11.2014г.

4.Протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)» №81531 от 24.12.2014г. результатов испытаний покрытия
напольного поливинилхлоридного вспененного – линолеума ПВХ вспененного
тип «ТАIFUN».

Установлено: покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум
ПВХ вспененный тип «ТАIFUN» (далее по тексту – линолеум ПВХ «ТАIFUN»)
предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В,
включая детские и медицинские учреждения (кроме путей эвакуации).

Линолеум ПВХ вспененный «ТАIFUN» изготавливается промазным способом из пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов, стабилизаторов и различных добавок, нанесенной на подоснову. На лицевую поверхность линолеума ПВХ вспененного «ТАIFUN» наносится полиуретановая защита.

Линолеум ПВХ вспененный «ТАIFUN» изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ 5771-028-54031669-2009 с изменением №1-2 «Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ вспененный» по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Согласно протоколу ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №81531 от 24.12.2014г. результатов испытаний покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного – линолеума ПВХ вспененного тип «ТАIFUN» индекс токсичности составил 99% при нормируемом показателе 80-120%, т.е. согласно МР №29ФЦ/2688-03 образец не токсичен; запах - 1 балл при допустимом уровне не более 2 баллов; миграция химических веществ (формальдегид, фенол, метоксибензол, винилацетат, ксилол, этилацетат, бутанол, циклогексанон, гексанол, 2-Этилгексаналь, бензол, толуол, дибутилфталат, диоктилфталат, дидодецилфталат, хлористый водород, метилен хлористый, хлороформ, винилхлорид, трихлорэтилен, кумол, 1,2,4-Триметилбензол, 1,3,5-Триметилбензол, гексен, тетрахлорметан, метилэтилкетон, этилгексан, хлористый гексил) в воздушную среду не превышает предельно-допустимых значений, что соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (ЕСТ); ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Транспортирование линолеума ПВХ вспененного «ТАIFUN» производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Упакованные в полиэтиленовую пленку ГОСТ 10354 рулоны линолеума ПВХ вспененного «ТАIFUN» хранят в горизонтальном положении на стеллажах с ровной поверхностью в закрытых сухих складских помещениях при температуре не ниже плюс 10⁰С.

Срок хранения продукции – 1 год со дня изготовления.

Заключение:

Продукция «Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ вспененный тип «ТАIFUN», изготовленная по ТУ 5771-028-54031669-2009 с изменением №1-2, ЗАО «ТАРКЕТТ», 446300, РФ, Самарская обл., п. Отрадный, Промышленная зона, д.1

(название, адрес объекта, наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

СООТВЕТСТВУЕТ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (ЕСТ), утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010г., ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

Врач по гигиене труда ОКГ и ГТ:
Сертификат
А № 2991384



Н.Г. Мустафина